

F-QADEV/ F-ZKADEV/ Feuer-Widerstands-Abdichtkissen

Multifunktionale Abdichtung für Kabeldurchführungen
gegen Wasserfortleitung, Rauchdurchdringung & Brandfortleitung

Abdichtkissen, herstellerseitig mit Feuer-Widerstandsband aus aufschäumendem Blähgraphit konfektioniert.

Zur Abdichtung von un-, ein- oder mehrfach belegten Kabeldurchführungen mit Fernmeldekabeln oder Mikrorohren.

Vermeidet Wasserfortleitung, Eindringen von Mäusen oder Ratten, sowie Rauchdurchdringung und Brandfortleitung



Allgemein

Das Funktionsprinzip und die technischen Eigenschaften der Feuer-Widerstands-Abdichtung finden Sie in unserer allgemeinen Produktionsinformation PI_17.0_Allgemein.

Bei den Abdichtelement-Ausführungen F-QADEV/ und F-ZKADEV/ wurde herstellerseitig ein Feuer-Widerstandsband aus aufschäumendem Blähgraphit in Bürstenform konfektioniert. Die Abdichtelemente sind für einen Temperaturbereich -15 °C bis +30 °C (kurzfristig +45 °C) konzipiert.

Nach Montage des Abdichtsystems (inklusive Druckfüllung) wird das Bürstenband gleichmäßig um die Kabel geformt und mit einem Bindedraht fixiert.

Für eine Kabelnachbelegung bei Kabeldurchführungen sind nur der Bindedraht und ggfs. der Ventileinsatz oder das Abdichtkissen vorübergehend zu entfernen.

Lieferprogramm

17.4 F⁽¹⁾-QADE/V | 17.5 F⁽¹⁾-ZKADEV (1) F60 oder F90

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Rohr- Innen [mm]	Abdichtbereich der Belegungs-Ø	
			optimal [mm]	minimal [mm]
17.4 F ⁽¹⁾ -QADE/V L050*	17.5 F ⁽¹⁾ -ZKADEV L050*	50	33	0
17.4 F ⁽¹⁾ -QADE/V L060*	17.5 F ⁽¹⁾ -ZKADEV L060*	60	42	0
17.4 F ⁽¹⁾ -QADE/V L080	17.5 F ⁽¹⁾ -ZKADEV L080	80	45	0
17.4 F ⁽¹⁾ -QADE/V L090	17.5 F ⁽¹⁾ -ZKADEV L090	90	55	0
17.4 F ⁽¹⁾ -QADE/V L100	17.5 F ⁽¹⁾ -ZKADEV L100	105	70	0
17.4 F ⁽¹⁾ -QADE/V L115	17.5 F ⁽¹⁾ -ZKADEV L115	115	80	0
17.4 F ⁽¹⁾ -QADE/V L125	17.5 F ⁽¹⁾ -ZKADEV L125	125	85	20
17.4 F ⁽¹⁾ -QADE/V L150	17.5 F ⁽¹⁾ -ZKADEV L150	150	105	42

*Druckrückstoppbefüller [33 DB VG8-M8] wird benötigt (1) wahlweise in Brandschutzklasse F60 oder F90

Montage- anweisungen

- SI 05 1.1 Sicherheitshinweise
- MA 05 2.1 Kabel-/Rohr-Abdichtbereiche und Fülldruck für Abdichtkissen (Ventil)
- MA 05.3.1 Montagezubehör Feuer-Widerstands-Abdichtung
- MA 05.6.5 Montage-Kurzanweisung Feuer-Widerstands-Abdichtung für Kabeldurchführungen

Hersteller

WOLF[®] GmbH

Ihr Vertriebspartner

Z.I.S. Spezialbaustoffe GmbH

Karl-Rapp-Str. 1
92442 Wackersdorf

Tel. +49 (0) 9431/79799-0
Fax +49 (0) 9431/79799-20

Email: info@zis-spezialbaustoffe.de
Internet: www.zis-spezialbaustoffe.de

Alle Angaben, Abbildungen und graphische Darstellungen entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und sind nach dem besten Wissen und Gewissen richtig. Sie stellen jedoch keine unverbindliche Eigenschaftszusicherung dar. Eine solche Zusicherung erfolgt nur über unsere Erzeugnisnormen. Der Anwender muss in eigener Verantwortung über die Eignung dieses Erzeugnisses für den vorgesehenen Einsatz entscheiden. Unsere Haftung für dieses Erzeugnis richtet sich ausschließlich nach unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen unserer Spezifikationen behalten wir uns ohne Vorankündigung vor. Zudem behalten wir uns das Recht vor, ohne Mitteilung an den Käufer Änderungen am Werkstoff oder Verarbeitungen Änderungen vorzunehmen, welche die Einhaltung zutreffender Spezifikationen nicht beeinträchtigen.